DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6310CQ0505
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Vertreiber ***distributor***	CONEL GmbH Margot-Kalinke-Straße 9, D-80939 München
Produktart ***product category***	Armaturen für Trinkwasser: Rückflussverhinderer EA, EB, EC, ED (6310)
Produktbezeichnung ***product description***	Rückflussverhinderer, Typ EA, für die Trinkwasserinstallation
Modell ***model***	COSRVR...
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 159 203 a Ü2024-1 vom 27.05.2024 (GWI) Ergänzungsprüfung: 17799 vom 12.09.2018 (GWI) Baumusterprüfung: 17367 vom 23.12.2015 (GWI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13959 (01.01.2005)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	23.12.2030 / 25-0623-WNV

70028-04-A-DE

11.08.2025 Le B-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
COSRVR...15	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
COSRVR...20	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
COSRVR...25	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
COSRVR...32	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
COSRVR...40	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
COSRVR...50	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
COSRVRI	beidseitig Innengewinde, ohne Entleerung
COSRVRIE	beidseitig Innengewinde, mit Entleerung
COSRVRAE	beidseitig Außengewinde, mit Entleerung

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.