


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauser Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-400644-25-Zd
Ansprechpartner: B. Zeidler

Gelsenkirchen, 15.04.2025

Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen
ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle:

Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauser Straße 21
45879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand:

Drallluftauslass Typ DVLQZ

Hersteller:

LUVAQ GmbH
Miethepfad 9
12307 Berlin

Grundlage der Prüfung:

- VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)
- ÖNORM H 6021 (01/2023)
- SWKI VA104-01 (01/2019)

Gültigkeitszeitraum:

5 Jahre 04/2025 – 04/2030

Gutachten:

W-400644-25-Zd

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der überprüfte Drallluftauslass Typ DVLQZ, soweit im Gutachten W-400644-25-Zd dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.



(B. Zeidler)

Sachgebietsleiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

(J. Rolle B. Eng.)

Sachbearbeiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

ausgestellt am 15.04.2025, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen würden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Vorsitzender), Stadträtin Andrea Henze, Joachim Löchte, Dr. Frank Obenaus, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführer, Vorstand), Dr. Dirk Waider