




## PRODUKTDATENBLATT ENERGY GABEL VERDRAHTUNGSSCHIENE KBN QTGPSGLST46TE



- Fahnenzahl: 6
- Querschnitt: 16mm<sup>2</sup> / 3-phasig
- Länge: 140 mm

### ALLGEMEINE DATEN

Vorschriften	DIN EN 61439-1 ; 2014
Bauartbestimmung	IEC 664
Werkstoff d. elektr. Leiter	E-Cu-ETP
Werkstoff Isolierung	PA
Werkstoff Endkappen	-
Formbeständigkeitstemperatur	125° C (nach 1,8 MPa)
Glühdrahtprüfung	960° nach IEC 60895-2-12
Brennbarkeit	V2 / Brandklasse nach V2
CTI	550
Kurzschlussfestigkeit I <sub>cc</sub>	25 kA / 100 A gl
Durchschlagfestigkeit	36 kV/mm
Klimafestigkeit	IEC 68-2
Betriebsspannung U <sub>n</sub>	400 V AC
Bemessungsstossspannung U <sub>imp</sub>	4 kV
Isolationskoordination	nach VDE 0110 Teil 1
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Halogenfrei nach DIN EN	nach DIN EN 50267-2-2
RAL Farben	ähnlich RAL 7035, RAL 7037

## PRODUKTDATENBLATT ENERGY GABEL VERDRÄHTUNGSSCHIENE KBN QTGPSGLST46TE


### ALLGEMEINE DATEN

AC Anwendung	Einphasenschienen							Mehrphasenschienen 2,3 und 4-phasen			
Phasenquerschnitt	10	12	14	16	20	25	36	10	16	25	36
Einspeisung am Schienenanfang											
max. Schienenstrom $I_s$ / Phase A	63	65	70	80	90	100	130	63	80	100	130
Einspeisung im Verlauf der Schiene oder Mittleinspeisung											
max. Strom im Zweig $I_E$ / Phase A	80	90	100	130	150	180	220	100	130	180	220
max. Einspeisestrom $I_E$ / Phase A	Richtet sich nach dem Anschluss-Querschnitt										


### DC ANWENDUNGEN SIND DURCH DEN ANWENDER IN EIGENVERANTWORTUNG ZU PRÜFEN. DIE WERTE DER TABELLE ENTSPRECHEN NUR ERFAHRUNGSWERTEN.

DC Anwendung	Einphasenschienen 1-phase				Zweiphasenschienen 2-phasen		
	1000 V		1500 V		1000 V		1500 V
Phasenquerschnitt	10	16	16		10	16	16
Einspeisung am Schienenanfang	bis 13 Pole						
max. Schienenstrom $I_s$ / Phase A	80	100	53		100		53
Einspeisung im Verlauf der Schiene oder Mittleinspeisung							
max. Strom im Zweig $I_E$ / Phase A	100	130	63		130		63
max. Einspeisestrom $I_E$ / Phase A	Richtet sich nach dem Anschluss-Querschnitt						

Einspeisung am Schienenanfang- oder ende



Einspeisung im Verlauf der Schiene oder Mittleinspeisung



Bei Mittleinspeisung ist darauf zu achten, dass die Summe der Abgangsströme  $a_1, \dots, a_n$ , je Schienenzweig nicht größer ist, als der o.g. max. Schienenstrom  $I_s$  / Phase.