

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	aduxa GmbH Collinweg 47059 Duisburg DEUTSCHLAND
Herstellwerk	Delmenhorst
Produkt	Druckrohre aus Polyethylen (PE) für alternative Verlegetechniken - PE 100-RC
Klassifizierung	EG 926.1, Außendurchmesser bis 63 mm
Typ, Modell	aduxa coex
Erläuterungen zum Typ	PAS 1075 Typ 2 2L - TW / Basis EN 12201-2
Prüfgrundlage(n)	PAS 1075:2009-04 Zertifizierungsprogramm Kunststoffrohrsysteme (Druckrohre und -formstücke) (2017-05)
Konformitätszeichen	
Registernummer	P1R0334
Gültig bis	2028-03-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2023-04-06

Dr. Klaus Kock
Geschäftsführer



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

P1R0334 von 2023-04-06

Technische Angaben

PAS 1075 Typ 2 2L - TW
Basis EN 12201-2

Außendurchmesser bis 63 mm
Minimale Wanddicke 2,3 mm

Werkstoff: PE 100-RC

Werkstofftyp: siehe produktionsstättenbezogene Werkstoffliste

Farbe: schwarz mit königsblauer Außenschicht

DVGW DW-8138CM0136

Betriebsüberdruck Berstlining: siehe ZP Kunststoffrohrsysteme (Druckrohre und -formstücke) (2017-05) Anhang O 14

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

R21 04 4083-A_PLT+ von 2021-08-25
R22 04 4269-A_PLT+ von 2022-05-16

