



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6110CQ0503

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	CONEL GmbH Margot-Kalinke-Straße 9, D-80939 München
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Schrägsitz-Absperrventil (6110)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schrägsitz-Absperrventil (Freistromventil) für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	COS...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 159 203 a Ü2024-1 vom 27.05.2024 (GWI) Ergänzungsprüfung: 18028 vom 21.08.2020 (GWI) Ergänzungsprüfung: 17958 vom 20.01.2020 (GWI) Ergänzungsprüfung: 17525 vom 05.07.2017 (GWI) Baumusterprüfung: 17257 vom 23.11.2015 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	23.11.2030 / 25-0623-WNV

70028-04-A-DE

11.08.2025 Le B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
COS...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
COS...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
COS...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
COS...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
COS...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
COS...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
COSFSVRI	beidseitig mit Innengewinde (DIN EN 10226-1), mit Handrad, ohne Entleerung, mit steigender Spindel
COSFSVRIE	beidseitig mit Innengewinde (DIN EN 10226-1), mit Handrad, mit Entleerung, mit steigender Spindel
COSFSVRA	beidseitig mit Außengewinde (DIN EN ISO 228-1), mit Handrad, ohne Entleerung, mit steigender Spindel
COSFSVRAE	beidseitig mit Außengewinde (DIN EN ISO 228-1), mit Handrad, mit Entleerung, mit steigender Spindel

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

