



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6110CQ0503

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	CONEL GmbH Margot-Kalinke-Straße 9, D-80939 München
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Schrägsitz-Absperrventil (6110)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schrägsitz-Absperrventil (Freistromventil) für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	COS...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 159 203a Ü2020 vom 05.08.2020 (GWI) Ergänzungsprüfung: 18028 vom 21.08.2020 (GWI) Ergänzungsprüfung: 17525 vom 05.07.2017 (GWI) Baumusterprüfung: 17257 vom 23.11.2015 (GWI) UBA-Leitlinie: K-274423-16-Ko/st vom 19.08.2016 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-274382e-16-SI/Krü vom 18.08.2016 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	23.11.2025 / 19-0634-WNV



70285-01-A-DE

03.09.2020 GI B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
COS...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
COS...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
COS...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
COS...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
COS...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
COS...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
COSFSVRI	beidseitig mit Innengewinde (DIN EN 10226-1), mit Handrad, ohne Entleerung, mit steigender Spindel
COSFSVRIE	beidseitig mit Innengewinde (DIN EN 10226-1), mit Handrad, mit Entleerung, mit steigender Spindel
COSFSVRA	beidseitig mit Außengewinde (DIN EN ISO 228-1), mit Handrad, ohne Entleerung, mit steigender Spindel
COSFSVRAE	beidseitig mit Außengewinde (DIN EN ISO 228-1), mit Handrad, mit Entleerung, mit steigender Spindel