

Prova portata / Test flow rate Data: 03/03/14

Descrizione / Description:

Miscelatore termostatico doccia esterno

External shower thermostatic

Codice/Code: ONTB

Condizioni di prova / Condition test:

-Acqua fredda / Cold water temperature: 15°C

-Acqua calda / Hot water temperature: 65°C

PROVA USCITA DOCCIA/TEST SHOWER

Pressione (bar) Pressure (bar)	Portata (l/min) Flow rate (l/min)	Portata (l/min) Flow rate (l/min)	Portata (l/min) Flow rate (l/min)
	Acqua fredda/Cold water	Acqua calda/Hot water	Acqua miscel. 38°/Mixed water
1	11,5	11,5	13
2	15,5	15,5	18
3	19	19	22
4	22	22	24,5
5	24,5	24,5	26,5

Portata termostatico doccia External shower thermostatic Code: ONTB PORTATA LIBERA/Flow rate

