



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6310CQ0505

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	CONEL GmbH Margot-Kalinke-Straße 9, D-80939 München
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rückflussverhinderer EA, EB, EC, ED (6310)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rückflussverhinderer, Typ EA, für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	COSRVR...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 159 203a Ü2020 vom 05.08.2020 (GWI) Ergänzungsprüfung: 17799 vom 12.09.2018 (GWI) Baumusterprüfung: 17367 vom 23.12.2015 (GWI) UBA-Leitlinie: K-274423-16-Ko/st vom 19.08.2016 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-274382e-16-SI/Krü vom 18.08.2016 (WHY) UBA-Leitlinie: K-261291-15-Bs vom 05.10.2015 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13959 (01.01.2005) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	23.12.2025 / 20-0650-WNV

7028-04-A-DE

08.09.2020 Fk B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
COSRVR...15	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
COSRVR...20	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
COSRVR...25	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
COSRVR...32	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
COSRVR...40	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
COSRVR...50	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
COSRVRI	beidseitig Innengewinde, ohne Entleerung
COSRVRIE	beidseitig Innengewinde, mit Entleerung
COSRVRAE	beidseitig Außengewinde, mit Entleerung